



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Мурманской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

183025, г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 4, т. (8152) 45-97-77, [gumur4@mail.ru](mailto:gumur4@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 7, т. (8152) 45-47-06, [ugpn-mo@rambler.ru](mailto:ugpn-mo@rambler.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности Кандалакшского и Терского районов**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

184040, г. Кандалакша, ул. Горького, д. 14, т. (81533) 9-31-63, [ond-kandalaksha@vondex.ru](mailto:ond-kandalaksha@vondex.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 14 / 1 / 10**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления)	дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Ладушки»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников)	
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)	
(именуемое в дальнейшем М ДОУ «Детский сад № 20 «Ладушки» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников	
- правообладателем объекта защиты)	
на основании распоряжения	ВРИО Главного государственного инспектора Кандалакшского и Терского районов по пожарному надзору
(наименование органа государственного пожарного надзора)	
от « 29 » января 20 14 года № 14,	ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут « 5 » февраля 20 14 года до 15 часов 00 минут « 17 » февраля 20 14 года.
проведена	плановая, выездная проверка (ки) объекта (ов) защиты:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)	
здание и территория М ДОУ «Детский сад № 20 «Ладушки» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников»	
(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)	
расположенного (ых) по адресу (адресам):	г. Кандалакша, ул. Кировская д. 11а (адреса мест проведения проверки)

Лицо(а), проводившее проверку:	Киселева Наталья Андреевна, инспектор отдела (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)
надзорной деятельности Кандалакшского и Терского районов УНД ГУ МЧС России по Мурманской области - государственный инспектор Кандалакшского и Терского районов по пожарному надзору	

При проведении проверки присутствовали: Заведующий М ДОУ «Детский сад № 20 «Ладушки»  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность)  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников» Новичкова Марина Валерьевна  
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица  
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Расположенный в составе объекта подкласса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 пищеблок (кухня), не отделен от основного здания противопожарными стенами 2-го типа, либо противопожарными перегородками 1-го типа (отсутствуют противопожарные двери). (пом. 1-го этажа № 28, по техническому паспорту). (отсутствуют противопожарные двери) (Приложение № 1, фото № 1, 2).	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 8, ч. 13 ст. 88, таблица 24, чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.17, п. 5.2.6 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.14*, п. 5.21*, п. 7.1, п. 7.4 строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2014г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в **пятнадцатидневный срок** вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора Кандалакшского и Терского районов УНД ГУ МЧС России по пожарному надзору)		
по Мурманской области - государственный инспектор Кандалакшского и Терского районов по пожарному надзору Киселева Н.А.		
		(подпись)
		М.Л.П.*

« 17 » февраля 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 17 » 02 20 14 г.

Заведующий М.ДОУ «Детский сад № 20  
«Ладушки» общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением художественно-  
эстетического развития воспитанников»  
Новичкова Марина Валерьевна  
(должность, фамилия, инициалы)