



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Мурманской области

(наименование территориального органа МЧС России)

183025, г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 4, т. (8152) 45-97-77, gumur4@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 7, т. (8152) 45-47-06, ugpn-mo@rambler.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Кандалакшского и Терского районов**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

184049, г. Кандалакша, ул. Горького, д. 14, т. (81533) 9-31-63, ond-kandalaksha@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 47/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЛАДУШКИ» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИСТАНИКОВ» Г. КАНДАЛАКША

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя

объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

(именуемое в дальнейшем МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЛАДУШКИ» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» Г. КАНДАЛАКША)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кандалакшского и Терского районов по пожарному надзору от 08 мая 2019 года № 47 и ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 мая 2019 года по 13 июня 2019 года проведена плановая / выездная проверка (ки) объекта (ов) защиты: МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЛАДУШКИ» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» Г. КАНДАЛАКША

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

расположенного (ых) по адресу (адресам): 184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 11А

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Кандалакшского и Терского районов по пожарному надзору Косач Антон Николаевич,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ «Детский сад №20 «Ладушки» общеразвивающего вида г. Кандалакша, Карасева Татьяна Владимировна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты электроценты и электрошкафы не оборудованы автономными установками пожаротушения.	(пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статья 42, статья 52, статья 54, статья 104 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"); пункт А1, пункт А10, таблица А4 пункт 8 Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);	01.06.2020	
2	На объекте защиты кабельные линии систем противопожарной защиты не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой (одиночной) прокладке по категории А, ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо и газовыделением (нг- LSFR) или не содержащими галогенов (нг- HFFR).	(пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 статьи 82 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 4.1, пункт 4.4, пункт 4.5, пункт 4.6 Свода правил СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности", пункт 13.15.4 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	01.06.2020	
3	На объекте защиты в помещении кладовой допускается эксплуатация	(подпункт «в» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ,	01.06.2020	

	<p>съемки со снятым аком (рассеивателям), предусмотренными конструкцией светильника. (помещение № 3 по техническому паспорту инв. № 325).</p>	<p>утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);</p>		
4	<p>На объекте защиты в помещении кладовой, бельевой не организовано проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций. (помещение № 3 по техническому паспорту инв. № 325).</p>	<p>(пункт 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);</p>	01.06.2020	
5	<p>На объекте защиты в помещении музыкального зала первичные средства пожаротушения расположены на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии.</p>	<p>(части 2, 3 статьи 4, статьи 43, Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 480 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390); пункт 6.7 Норм пожарной безопасности 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации; пункт 4.2.7 Свода правил 9.13130.2009 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации);</p>	01.06.2020	
6	<p>На объекте защиты в кухонном блоке помещение для раздевалки персонала, кладовой, коридора, горячего цеха не оборудованы соответствующими установками автоматической пожарной сигнализации.</p>	<p>(часть 2, 3, 4 статьи 4, статья 5, статья 42, статья 46, статья 51, статья 52, статья 54, статья 83, статья 91, статья 103, статья 104 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт А.3, пункт А.4, пункт А.10, табл. № А.1 пункт 9 свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; пункт 3, пункт 4, пункт 14, табл. № 1 пункт 9, Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений,</p>	01.06.2020	

	помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»);		
На объекте защиты из помещений групп 2-го этажа при числе эвакуирующихся более 15 человек ширина эвакуационного выхода менее 1,2 метра (фактически 0,66 метров), (2 этаж: подготовительная группа 21 человек; средняя группа 22 человека).	(часть 4 статьи 4, статья 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 5.2.14 свода правил СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»);	01.06.2020	
На объекте защиты групповые ячейки первого этажа не имеют рассредоточенных вторых эвакуационных выходов, (1-я младшая группа 20 человек, группа раннего возраста 20 человек).	(пункт 1 часть 2 статьи 1, часть 2,3,4 статьи 4, пункт 2 часть 1 статьи 6, статья 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 5.2.12, пункт 5.2.13 свода правил СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 6.12*, пункт 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пункт 4.6 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»);	01.06.2020	
На объекте защиты руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего	(пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	01.06.2020	W сост. акт

...е указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок
...обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на
...х возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или)
...ками их устранения физические и юридические лица **в пятнадцатидневный срок** вправе обжаловать
...астоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных
...правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Главный государственный инспектор
Кандалакиского и Терского районов по
пожарному надзору*

Косач Антон Николаевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

"13" июня 2019 г.



(подпись)
М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

Карф

(подпись)

"15" 06 20 19.

заведующий Карф

(должность, фамилия, инициалы)